

VANDKVALITET OG ANALYSER

Antallet af vandprøver, Snejbjerg Vandværk ifølge loven skal foretage, afhænger af den vandmængde, vi producerede eller distribuerede sidste kalenderår.

Via [GEUS](#) (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland) er det muligt at se udvalgte resultater af de seneste vandprøver i den nationale database Jupiter. Analyseresultaterne i Jupiter er baseret på data indberettet af analyselaboratorier, kommuner og de tidligere amter.

Hårdhed [°dH]	Inddeling i Danmark
0–4	Meget blødt
4–8	Blødt
8–12	Middelhårdt
12–18	Temmelig hårdt
18–24	Hårdt
24–30	Meget hårdt
>30	Særdeles hårdt

HÅRDHEDSGRAD

Vandet fra Snejbjerg Vandværk ligger på en hårdhedsgrad mellem 8 og 10.

Det er således MIDDELHÅRDT VAND, vi leverer.

Har du andre spørgsmål vedr. vandets kvalitet, er du meget velkommen til at ringe eller skrive til os. Se kontaktoplysninger under kundeservice, eller i bunden af siden.